

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360002** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **Promenade de Riach**
 Géolocalisation: X : **1535456,810** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2217115,860** Modèle (Marque) : **Saphir (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	59,0	82,0	117,0	140,0	
Pression (bar)	4,6	4,0	3,0	2,0	1,0	
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

Ras

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important)."

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360003** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **Place des raisins secs**
 Géolocalisation: X : **1535226,910** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2216779,280** Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	75,0	110,0	133,0		
Pression (bar)	3,7	3,0	2,0	1,0		
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

A repeindre, manque bouchon en 80

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important)."

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360004** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **Place à côté du Pré commun**
 Géolocalisation: X : **1535368,190** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2216907,850** Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	20,0	74,0	98,0	117,0	
Pression (bar)	4,3	4,0	3,0	2,0	1,0	
Appareil de mesure: modèle CPLz (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

Manque capot, Pi fuit

Travaux à réaliser sur l'équipement:

Remplacement du capot

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important)."

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360005** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **Avenue de Toulouse, en face du Gymnase**
 Géolocalisation: X : **1535202,050** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2216973,460** Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	64,0	96,0	117,0		
Pression (bar)	4,0	3,0	2,0	1,0		
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

Manque capots

Travaux à réaliser sur l'équipement:

Remplacement du capot

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important)."

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360006** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **En Face 32 Avenue de Toulouse**
 Géolocalisation: X : **1535221,800** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2217226,910** Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	48,0	58,0	77,0	85,0	95,0
Pression (bar)	3,8	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

A repeindre, Pi enterré

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important). "

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360007** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **Avenue de Toulouse**
 Géolocalisation: X : **1535190,430** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2217597,790** Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du **10/02/21**

	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	14,0	19,0	24,0	28,0	31,0
Pression (bar)	3,6	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

A repeindre

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important). "

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360008**

Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**

Centre de secours : **Salies du Salat**

Localisation : **Chemin de la Laque**

Géolocalisation: X : **1534327,250**

Type d'hydrant : **Poteau incendie**

Y : **2216370,610**

Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**

Diamètre conduite (mm): **Sans valeur**

Calibre de l'hydrant (mm) : **100**

Nature conduite : **Sans valeur**

Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du **10/02/21**

	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	5,0	6,0	8,0	12,0	
Pression (bar)	5,1	4,0	3,0	2,0	1,0	
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

branchement en 80

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important).

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360009** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **Route de Saint Matrone**
 Géolocalisation: X : **1534958,540** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2216628,100** Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	39,0	48,0	63,0	73,0	83,0
Pression (bar)	3,7	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

A repeindre, fermeture cassée

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important)."

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

Commune : MAZERES-SUR-SALAT

Localisation : Angle RD 52 et RD 26

Type d'hydrant : **Poteau incendie**

Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**

Calibre de l'hydrant (mm) : 100

Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure statique

Débit (m³/h)	0,0	65,0	83,0	106,0	121,0	134,0
Pression (bar)	3,7	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0

Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY
étalonné le: 11/03/20



Travaux à réaliser sur l'équipement:

"Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important).

Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de Haute-Garonne
3 Rue André Villet - 31400 TOULOUSE - Tél.: 05.61.17.30.30 - Fax: 05.61.54.21.51

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360011** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **Derrière arrêt de Bus Chemin du Cap del Bosc**
 Géolocalisation: X : **1535162,460** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2217447,600** Modèle (Marque) : **Ajax (PAM)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	12,0	17,0	24,0	28,0	33,0
Pression (bar)	3,4	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0
Appareil de mesure: modèle CPIz (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

Pi enterré, à repeindre, branchement en 80

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important)."

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360012** Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**
 Centre de secours : **Salies du Salat** Localisation : **RD**
 Géolocalisation: X : **1535126,660** Type d'hydrant : **Poteau incendie**
 Y : **2217041,250** Modèle (Marque) : **Emeraude (BAYARD)**
 Diamètre conduite (mm): **Sans valeur** Calibre de l'hydrant (mm) : **100**
 Nature conduite : **Sans valeur** Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du 10/02/21	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	35,0	48,0	61,0	70,0	80,0
Pression (bar)	3,6	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0
Appareil de mesure: modèle CPL2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

A repeindre

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important). "

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"

FICHE DE RESULTATS DU CONTROLE D'UN POTEAU D'INCENDIE

N° de l'hydrant : **313360013**

Commune : **MAZERES-SUR-SALAT**

Centre de secours : **Salies du Salat**

Localisation : **Ancienne Usine**

Géolocalisation: X : **1535176,940**

Type d'hydrant : **Poteau incendie**

Y : **2216547,550**

Modèle (Marque) : **Pégase (AVK)**

Diamètre conduite (mm): **Sans valeur**

Calibre de l'hydrant (mm) : **100**

Nature conduite : **Sans valeur**

Origine des charges : **Réservoir de Mazères sur Salat**

RESULTATS DU CONTROLE

Mesure du **10/02/21**

	Mesure statique	Mesures dynamiques				
Débit (m³/h)	0,0	45,0	65,0	78,0		
Pression (bar)	4,0	3,0	2,0	1,0		
Appareil de mesure: modèle CPI2 (mécanisme Woltex), marque LHENRY étalonné le: 11/03/20						



Observations / Petit entretien:

Ras

Travaux à réaliser sur l'équipement:

RAS

" Rappel réglementaire : Les débits et pressions normalisés sont soumis au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie approuvé par arrêté préfectoral du 24/02/2017, et dépendant du risque incendie encouru (risque courant faible ou ordinaire, risque courant important)."

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) devra être consulté afin d'évaluer la conformité des débits et pressions disponibles"